

தடையின்மைச் சான்று

எண் :582/N/2022 ஜெ.ஜெ.நகர் தீயணைப்பு -மீட்புப்பணிகள் நிலையம்.
நாள் :22.12.2022

பொருள் : தீயணைப்பு - மீட்புப்பணித்துறை - ஜெ.ஜெ.நகர் தீயணைப்பு -
நிலையம் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச்
சான்று வழங்குதல் - குறித்து.

பார்வை : 1. அரசு ஆணை எண்.122 பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள் 14.09.2004
2. அரசு ஆணை எண்.123 பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள் 14.09.2004
3. THE CORRESPONDENT, பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள்:20.12.2022.

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு இலக்கம் எண்:-
NO: TVS AVENUE MAIN ROAD, ANNA NAGAR WEST EXTN, CHENNAI-600 101. என்ற
முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள M/S: CHENNAI PUBLIC SCHOOL. என்ற
பள்ளியினை 21.12.2022 அன்று ஜெ.ஜெ.நகர் நிலைய அலுவலர் திரு.அ.சிவஞானம்
என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட
கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு
தடையும் இல்லை.

CONDITIONS


1. This License is valid for One year from the date of issue.
2. Fire Safety Systems should be maintained in good working condition.
3. Mock drill to be conducted periodically with the help of local fire brigade.
4. Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this dept.
5. Further to limit the occupant load and to ensure better fire and life safety measures the following additional measures are insisted.
 - a) Building occupancy capacity should not be more than 4 people per Sq. metre as per The National Building Code-2005.
 - b) The staircase treads and flooring shall be treated with rough finish (Grooving) to Avoid falling of children.




பெறுநர் :

M/S : THE CORRESPONDENT,
CHENNAI PUBLIC SCHOOL,
TVS AVENUE MAIN ROAD,
ANNA NAGAR WEST EXTN,
CHENNAI-600 101.

நகல்: மாவட்ட அலுவலர், மத்திய சென்னை மாவட்டம்.


நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு & மீட்பு பணிகள் நிலையம்
ஜெ.ஜெ.நகர், சென்னை-37.

For CHENNAI PUBLIC SCHOOL


General Manager


Ashe

Mrs. ASHA NATHAN
Principal
Chennai Public School
Anna Nagar West Extn., Chennai-600 101.